

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



12

069

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 28/05/2021

समय Time: 12.50 hrs.

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

wef 13pghk of

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

28/05/2021

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कोरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5750	5400	5700	5350	54-96	TTC/ATC Revised
2.	WR-SR	6700	6050	6350	5700	54-96	due to tripping of
3	SR import	12950	11450	12050	11050	54-96	765KV wardha- Aurangabad-D/c (circuit 182)

Rahul Shukla

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager