

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



13

संदेश सं. Message No: 065

दिनांक Date: 12/08/2021

समय Time: 19:45Hr

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

|                              |                              |                              |                               |                                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

वे.सं. 20:50Hr of 12/08/2021

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं<br>SI No | कॉरिडोर<br>Corridor | वर्तमान<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>TTC<br>(MW) | वर्तमान<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>ATC<br>(MW) | संशोधित<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>TTC<br>(MW) | संशोधित<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>ATC<br>(MW) | समय खंड<br>Time<br>Blocks | कारण<br>Reason   |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|--|
| 1.               | ER-NE               | 1020<br>1060   | 975<br>1015   | 1400<br>1650   | 1355<br>1605  | 87-88<br>89-96            | Date to<br>Changing<br>of 220kV<br>Salakoti-<br>BTPS-2 |
| 2.               | NER-ER              | 2500<br>2620   | 2455<br>2575  | 2860<br>2970   | 2815<br>2925  | 87-88<br>89-96            |  |
| 3.               | NER Import          | 520<br>566   | 475<br>515  | 900<br>1150  | 855<br>1105   | 87-88<br>89-96            |  |
| 4.               | NER Export          | 3000<br>3120   | 2955<br>3075  | 3360<br>3470   | 3315<br>3425  | 87-88<br>89-96            |  |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager