

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



13
संदेश सं. Message No: 070

दिनांक Date: 08/09/21

समय Time: 21:30

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

+ w/y 22:15 of
08/09/21

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्ष.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्ष.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्ष.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्ष.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्ष.भा.प्रे.कें. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	ER-SR	5600	5250	7750	5400		Due to revival of 400kv Bhadrawati Ramagundam Ckt-1
2)	WR-SR	8450	7800	9350	8700		
3)	SR Import	14050	13050	15100	14100	90-	
4)	SR-WR	5750	5350	6000	5600	96	
5)	SR export	5250	4850	5500	5100		

CP

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager