

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



13 073

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 09/09/21

समय Time: 22:54

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

Wef 00:00hrs of 10/10/21 till 12:00hrs of 10/10/12

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	ER-SR	5750	5400	5600	5250	1-48	Due to non revival of HVDC Bhadravati Pole 2
2)	WR-SR	9350	8700	8450	7800	1-48	
3)	SR Import	15100	14100	14050	13050	1-48	
4)	SR-NR	6000	5600	5750	5350	1-36	
		5100	4700	4850	4450	37-48	
5)	SR Export	5500	5100	5250	4850	1-36	
		4600	4200	4350	3950	37-48	

शैलेन्द्र कुमार

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager