

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारियाँ सैराय, नई दिल्ली - 110016



15

022

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 03/10/21  
समय Time: 17:48 hrs

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager


उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

w.e.f 19:00 hrs  
03-10-21

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR - SR	9100	8450	9050	8400	77-96	Due to E/S/D of 400KV Balangir Jeypror
2	ER - SR	5600	5250	5300	4950	77-96	
3	SR Import	14700	13700	14350	13850	77-96	

  
पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager