

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



15 087

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 22/11/2021

समय Time: 17:46 hrs.

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

with effect from 19:00 hrs.

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER	1280	1235	1425	1380	77-84	Due to normalization of 400KV Bongaigaon- Azara line
		1440	1395	1690	1645	85-96	
2.	NER-ER	2360	2315	2825	2780	77-84	Bongaigaon- Azara line
		2530	2485	2930	2885	85-96	
3.	NER import	780	735	925	880	77-84	
		940	895	1190	1145	85-96	
4.	NER export	2860	2815	3325	3280	77-84	
		3030	2985	3430	3385	85-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager