

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



16

संदेश सं. १६ Message No: 007

दिनांक Date: 09/12/2021

समय Time: 1:34:30

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

wef. 14th Nov of 09/12/2021

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. ✓NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. ✓WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ✓ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	16300	15300	13750	12750	58-80	TTC/ATC revised
2.	ER-NR	7950	7050	7100	6700	58-80	due to E/s/p of Champur
3.	NR-import	23750	22350	20850	19450	58-80	1. usage of Pole-3 & 4

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

श्री लाल देवगा