

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



16

संदेश स. १६ Message No: 015

दिनांक Date: 07/12/2021
समय Time: 20:22 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

Wef 2130hrs
of 07/12/2021

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं S. No | कॉरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. | WR-NR | 16950 | 15950 | 18550 | 17550 | 87-96 | Due to |
| 2. | ER-NR | 5600 | 5200 | 5900 | 5500 | 87-96 | Revival |
| 3. | NR Impact | 22550 | 21150 | 24450 | 23050 | 87-96 | of 765 KV varanasi v'chal-2 |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager