

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



16

संदेश सं. १६ Message No: 028

दिनांक Date: 12/12/21
समय Time: 20:18 HRS

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

wef 2130 hrs
of 12/12/2021

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	18050	17050	18550	17550	87-96	Due to
2.	ER-NR	5650	5250	5900	5500	87-96	revival of
3.	NR Impart	23700	22300	24450	23050	87-96	765KV Bina Satna ckt-1

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager