

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



16

संदेश सं. १६ Message No: 020

दिनांक Date: 11/12/2021  
समय Time: 7:18 PM

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f. 1845 hrs of 11/12/2021

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	BR-SR	5200	4850	5350	5000	76-96	Due to
2.	WR-SR	8900	8250	9800	9150	76-96	revival
3.	SR Impact	14100	13100	15150	14150	76-96	of 200kV Bhadrawati- Ramagundam ckt-1

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

रविन्द्र वर्मा