

# पावर सिस्टम ऑपरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



16

संदेश स. १६ Message No: 091

दिनांक Date: 11/01/21  
समय Time: 1551

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

w.e.f 1700 hrs  
of 11/01/21

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5700	5350	4800	4450	69-96	Due to tripping
2.	SR Impact	16000	15000	15100	14100	69-96	of HVDC Tatchee Kotae Pole-1

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager