

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



सदेश स. १६ Message No: 16 099

दिनांक Date: 18/01/22  
समय Time: 22:30

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

W.e.f 00:00 hrs of  
19/01/22.

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

|                               |                             |                             |                              |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.के.<br>NRLDC ✓ | प.क्षे.भा.प्रे.के.<br>WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.के.<br>SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.के.<br>ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के.<br>NERLDC |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं<br>S. No | कॉरिडोर<br>Corridor | वर्तमान<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>TTC<br>(MW) | वर्तमान<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>ATC<br>(MW) | संशोधित<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>TTC<br>(MW) | संशोधित<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>ATC<br>(MW) | समय खंड<br>Time<br>Blocks | कारण<br>Reason                                     |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|--|
| (1)              | Punjab<br>Impost    | 8000<br>7700<br>8000                                     | 7400<br>7100<br>7400                                    | 8300<br>8100<br>8300                                     | 7700<br>7500<br>7700                                    | 01-32<br>33-72<br>73-96   | Tripping<br>of 600MW<br>Talwandi<br>Sabu<br>unit-2 |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager