

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉन्फरेंस

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



17

संदेश स. १६ Message No: 032

दिनांक Date: 15:30  
समय Time: 25/02/22

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

\* W.e.f 1630 hrs  
25/02/2022

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5350	5000	5650	5300	67-96	Due to
2.	WR-SR	11200	10550	11250	10600	67-96	defferred SID
3.	SR Import	16550	15550	16900	15900	67-96	of 400KV Rengali Indranati ckt-1

*[Signature]*  
पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

*[Faint, illegible handwriting at the top of the page]*

*[Faint, illegible handwriting in the middle and bottom of the page]*