

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



18

संदेश स. १६ Message No: 018

दिनांक Date: 07:56
समय Time: 15/02/22

* wef 00:00 hrs of
15/02/22

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.)	WR-NR	18550 16850 16650 18350	17550 15850 15650 17350	17,700 16,000 16,000 17,700	16,700 15,000 15,000 16,700	1-24 25-32 33-84 85-96	Due to S/D of
2.)	ER-NR	5900 7600 7550 5850	5500 7200 7150 5450	5700 7400 7400 5700	5300 7000 7000 5300	1-24 25-32 33-84 85-96	400KV Mahendra nagar Dhanonda ckt-1 & 2
3.)	NR-Import	24450 24200	23050 22800	23400	22000	1-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager