

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



17

संदेश स. १६ Message No: 042

दिनांक Date: 11/03/22  
समय Time: 16.14

\* wcf 16:30 hrs of  
11/03/22

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.)	WR-SR	11250	10600	11150	10500	87- 96	Due to ESR of 705KV Angul Srikakulam Ckt-2
2.)	ER-SR	5650	5300	4950	4600		
3.)	SR Import	16900	15900	16100	15100		

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager