

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



19

संदेश स. १६ Message No: 032

दिनांक Date: 29/05/2021
समय Time: 11:50

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f. 13:00 hrs of
29/05/2022

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	WR-SR	9000	8350	10300	9650	53-96	Due to revival of Pole-2 of HVDC Ralgadh- Pugalur
2)	SR Import	14700	13700	16000	15000	53-96	
3)	SR-WR	5900	5250	6600	5950	53-96	
4)	SR export	4850	4200	5550	4900	53-96	
5)	SI-(S2&S3)	7250	6800	8000	7550	53-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

