

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



19

संदेश स. १६ Message No: 012

दिनांक Date: 06/05/22  
समय Time: 10:36

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

way of 12:00 hrs to 18:00 hrs  
of 06/05/22

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	NR-NR	16850	15850	16550	<del>15550</del> 15550	49-72	TTC/ATC revised.
2)	ER-NR	7600	7300	7450	7050	49-72	due to tripping
3)	NR Import	24450	23050	24000	22600	49-72	of 765 KV Phagi- Awaliar Bhimani -1

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

शैलेन्द्र वर्मा