

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



19

संदेश स. १६ Message No:

017

दिनांक Date: 16/05/22

समय Time: 01:00.....

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

|                             |                             |                             |                              |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.के.<br>NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.के.<br>WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.के.<br>SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.के.<br>ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के.<br>NERLDC |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

wef 02:00 hrs till 24:00  
of 16/05/22

| क्रम सं<br>S. No | कॉरिडोर<br>Corridor | वर्तमान<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>TTC<br>(MW) | वर्तमान<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>ATC<br>(MW) | संसोधित<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>TTC<br>(MW) | संसोधित<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>ATC<br>(MW) | समय खंड<br>Time<br>Blocks | कारण<br>Reason                                 |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|--|
| 1)               | ER-SR               | 5700   | 5350  | 5400   | 5050  | 9-96                      | Due to   |
| 2)               | WR-SR               | 11600  | 10950   | 9800   | 9150  | 9-96                      | E SID  |
| 3)               | SR Import           | 17300  | 16300   | 15200  | 14200   | 9-96                      | of 400kv<br>Bhabrawati-                        |
| 4)               | SR-WR               | 7400   | 6750  | 6800   | 6150  | 9-96                      | Ramagundam-I<br>DTC-4                          |
| 5)               | SR Export           | 6350   | 5700  | 5750   | 5100  | 9-96                      | Tripping of<br>Bhabrawati<br>Ramagundam<br>-II |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

*(Handwritten Signature)*

