

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. १६ Message No: **19** **043**

दिनांक Date: 07/06/22
समय Time: 14:23 Hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

w-e-f - 15-30 hrs of 07/06/22

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NET	1790	1730	1910	1850	63-72 289-96	Due to tripping of module 1 of Palatana
		1560	1500	1680	1620	73-88	
2.	NET-ER	2650	2590	2590	2230	63-72 289-96	
		2560	2500	2200	2140	73-88	
3.	NET Impact	1290	1230	1410	1350	63-72 489-96	
		1060	1000	1180	1120	73-88	
4	NET Export	3150	3090	2790	2730	63-72 289-96	
		3060	3000	2700	2640	73-88	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager