

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



19

संदेश सं. १६ Message No: 085

दिनांक Date: 26/06/22
समय Time: 21:21.....

प्रेषक: /From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

W.L.T 26/06/22

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

22:00

उ.क्षे.भा.प्रे.के.	प.क्षे.भा.प्रे.के.	द.क्षे.भा.प्रे.के.	पू.क्षे.भा.प्रे.के.	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के.
NRLDC	WRLDC ✓	SRLDC ✓	ERLDC ✓	NERLDC

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5400	5050	5700	5350	89-96	Due to
2.	WR-SR	11550	10900	11600	10950	89-96	revival
3.	SRimport	16950	15950	17300	16300	89-96	of Rangali Andrawati cell-1

अभिप्रेत

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager