

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



19

संदेश स. १६ Message No:

052

दिनांक Date: 09/06/22

समय Time: 22:49:54

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

weif 00:00 hrs of 10/06/22

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NF	18550 16850	17550 15850	17250 15550	16250 14550	1-24 & 85-96 25-84	Due to tripping of Pole-2 of HVDC Champa Kurukshetra
2.	ER-NF	5900 7600	5500 7200	5700 7400	5300 7000	1-24 & 85-96 25-84	
3.	NF Impact	24450	23050	22950	21550		

Jam Jam

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager