

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र



बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

19

संदेश स. १६ Message No:

050

दिनांक Date: 09/06/22

समय Time: 17:00

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक. /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

Wef from 18:00hrs.

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	16700 18400	15700 17400	15600 17300	14600 16300	73-84 85-96	Due to E/SD
2	ER-NR	7550 5850	7150 5450	7450 5750	7050 5350	73-84 85-96	of HVDC Champa
3	NR Impor	24250	22850	23050	21650	73-96	Kshetra Pole#4

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager