

पावर सिस्टम आपरेशन कापारेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



19

संदेश सं. १६ Message No: 061

दिनांक Date: 12/06/2022
समय Time: 2323 hrs.

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे. भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे. भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे. भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे. भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे. भा.प्रे.के. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

व.र.फ. 0030 hrs
of 13/06/2022

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-SR	11600	10950	10700	10050	03-24	Due to tripping of 400kV Ramgundam - Bhadravali ckt-II
2.	ER-SR	5700	5350	5550	5200	03-24	
3.	SR Import	17300	16300	16250	15250	03-24	
4.	SR-WR	7400	6750	7100	6450	03-24	
5.	SR Export	6350	5700	6050	5400	03-24	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

