

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. १६ Message No: 19

086

दिनांक Date: 27/06/2022
समय Time: 02:28 hrs.

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

w.e-b. 03:30 hrs
of 27/06/2022

उ.क्षे.भा.प्रे.कें.	प.क्षे.भा.प्रे.कें.	द.क्षे.भा.प्रे.कें.	पू.क्षे.भा.प्रे.कें.	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें.
NRLDC ✓	WRLDC	SRLDC	ERLDC	NERLDC

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	Punjab Import	8700	8200	9000	8500	15-96	Due to forced outage of Talwandi Sabu V#1

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager