

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



19

संदेश स. १६ Message No: 084

दिनांक Date: 26-06-22

समय Time: 17:18

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्ष.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्ष.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्ष.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्ष.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्ष.भा.प्रे.के. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w. e. f 1830 hrs of
26-06-22

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	16400	15400	16850	15850	75-84	Due to normalisation
2.	ER-NR	7450	7050	7600	7200	75-84	of 765KV
3.	NR Impact	23850	22450	24450	23050	75-84	Aligarh- Gsnoida

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager