

पा. सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन
राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. १६ Message No: 20 014

दिनांक Date: 24/07/22
समय Time: 12:51

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

wef. 14:00 hrs of 24/07/22

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	ER-NER	1630 1430	1570 1370	1420 1235	1360 1175	57-72 289-96 73-88	Due to non restoration of 400kV Bengaluru
2)	NER-ER	2850 2730	2790 2670	2335 2100	2275 2040	57-72 89-96 73-88	
3)	NER Import	1130 930	1070 870	920 735	860 675	57-72 289-96 73-88	-Bengaluru
4)	NER Export	3350 3230	3290 3170	2835 2600	2775 2540	57-72 289-96 73-88	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

21/07/22

