

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली-- 110016



20

संदेश स. १६ Message No: 017

दिनांक Date: 25/07/22

समय Time: 18:41 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f. 1930 hrs

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

of 25/07/22

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC ✓
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसेधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER	1235 1420	1175 1360	1430 1630	1370 1570	79-88 89-96	Due to
2.	NER-ER	2100 2335	2040 2275	2730 2850	2670 2790	79-88 89-96	revised of
3.	NER Import	735 920	675 860	930 1130	870 1070	79-88 89-96	400KV Byrvinhat
4.	NER Export	2600 2835	2540 2775	3230 3350	3170 3290	79-88 89-96	Bongairan Ckt-2

मी. वि. क. ड.

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager