

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



20

संदेश स. १६ Message No: 003

दिनांक Date: 20.07.22
समय Time: 2006

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f 21.15 hrs of
20-07-22

| क्रम सं S. No | कॉरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|---|
| 1. | ER-SR | 5450 | 5100 | 5700 | 5350 | 86-96 | Due to non availability of 510 of TGTKV Nizamabad - Maharwaran ckt-1 |
| 2 | WR-SR | 10500 | 9850 | 11600 | 10950 | 86-96 | |
| 3 | SR Import | 15950 | 14950 | 17800 | 16300 | 86-96 | |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager