

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



20

संदेश सं. १६ Message No: 008

दिनांक Date: 19/07/22

समय Time: 13:04

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

W.e.f 19/07/22

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

13:30

उ.क्षे. भा.प्रे.के.	प.क्षे. भा.प्रे.के.	द.क्षे. भा.प्रे.के.	पू.क्षे. भा.प्रे.के.	उ.पू.क्षे. भा.प्रे.के.
NRLDC ✓	WRLDC ✓	SRLDC	ERLDC ✓	NERLDC

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	16500	15500	17800	16800	55-96	Due to revival of champa Kumveshwar pole 4
2.	ER-NR	7800	7400	8000	7600	55-96	
3.	NR imparf	24300	22900	25800	24400	55-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

