

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



20

संदेश सं. १६ Message No: 020

दिनांक Date: 29/08/22
समय Time: 12:23

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

*with effective from
13:30 hrs.*

उ.क्षे. भा.प्रे.के. ✓ NRLDC	प.क्षे. भा.प्रे.के. ✓ WRLDC	द.क्षे. भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे. भा.प्रे.के. ✓ ERLDC	उ.पू.क्षे. भा.प्रे.के. NERLDC
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
	WR-NR	17800	16800	17700	16700	} 55-56 Block	E/S/D of 7650V Agra- Aligarh
	ER-NR	8000	7600	7950	7550		
	NR impact	25800	24800	25650	24650		

[Signature]
पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager