

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



20

संदेश सं. १६ Message No:

051

दिनांक Date: 25/08/2022

समय Time: 21:22

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्ष.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्ष.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्ष.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्ष.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्ष.भा.प्रे.के. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

w.e.f 26/08/2022

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

00:00 hrs.

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	17800	16800	16950	15950	1 to 96	Due to tripping
2	ER-NR	8000	7600	7700	7300	1 to 96	of 765kv Agora
3	NR Impost	25800	24400	24650	23250	1 to 96	-localities #1

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager