

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



20

संदेश स. १६ Message No:

043

दिनांक Date: 19/08/2022

समय Time: 19:20

* w.e.f from 20:30 hrs
dated 19/08/2022

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. ✓WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. ✓SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks'	कारण Reason
1.	WR-SR	11100	10450	11600	10950	83-96	Due to
2.	SR-WR	6600	5950	7400	6750	83-96	Revival
3.	SR Import	16800	15800	17300	16300	83-96	of
4.	SR Export	5550	4900	6350	5700	83-96	765kr
							Solapur
							Raichur
							Ch-2

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager