

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



20

संदेश स. १६ Message No: 064

दिनांक Date: 05/09/2022

समय Time: 19:10 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

W. of 2015 hrs

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

of 05/09/2022

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NR	7550	7150	7700	7300	82-96	Due to Restoration
2.	WR-NR	16800	15800	16950	15950	82-96	of 400kV Ranchi - Chandwar-I
3.	NR Import	24350	22950	24650	23250	82-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager