

पावर सिस्टम ऑपरेशन काॅपरिशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश स. १६ Message No: **20 083**

दिनांक Date: **21/09/22**
समय Time: **19.48**

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन **w.e.f- 21/09/22**
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. S. No	काॅरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	ER-SR	3900	3550	5700	5350	85-96	Due to normalisation of HVDC kolar
2	SR Import	15500	14500	17300	16300	85-96	
1	S3 Import	3200	3110	3400	3310	85-96	Due to normalisation of 400 kV Tirunelveli-Tiruvandurum #1

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager