

पावर सिस्टम आपरेशन कापारेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



20

संदेश सं. १६ Message No: 081

दिनांक Date: 10/09/22

समय Time: 19:15

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

W.E.T

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

10/09/22

20:15

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	SR import	1100 16800	104 15800	11600 17300	16300	82-96	Due to removal of Salapur Reichu cut 2
2.	WR-SR	11000	10450	11600	10900	82-96	
3.	SR Export	5550	4900	6350	5700	82-96	
4.	SR-WR	6600	5950	7400	6750		

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager