

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



सदेश सं. १६ <sup>18</sup> Message No: 057

दिनांक Date: 18/10/20  
समय Time: 06:10pm

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

weft from  
07:00 hrs

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks'	कारण Reason
1	ER-SR	5700 5700	5350 5350	5700 5650	5350 5300	01-28 29-96	Due to emergency shutdown of ICT-2 at Sri Kukulam
2	SR Import	17300 17050	16300 16050	17300 17000	16300 16000	01-98 29-96	

F. राजेश गार्ग

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

