

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



18

सदेश स. १६ Message No: 032

दिनांक Date: 06/10/2022

समय Time: 1855

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

W.r.f. 2000 hrs on 06/10/2022.

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER	1215 1500	1155 1440	1415 1620	1355 1560	81-84 85-96	220kV Salakoti - BTPS 2
2.	NER-ER	2700 2860	2640 2800	2770 2860	2710 2800	81-84 85-96	Shutdown Not Availed
3.	NER Import	715 1000	655 940	915 1120	855 1060	81-84 85-96	
4.	NER Export	3200 3360	3140 3300	3270 3360	3210 3300	81-84 85-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager