

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



18

सदेश स. १६ Message No: 033

दिनांक Date: 05-10-22  
समय Time: 19:00 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f 20:00 hrs of  
05.10.22

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	16250	15250	16950	15950	81-96	due to
2.	ER-NR	7500	7100	7700	7300	81-96	Revival of oral
3.	XIR Import	<del>246</del> 23750	22350	24650	23250	81-96	Jabalp -ur Ckt-1.

कारक

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager