

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



18

संदेश सं. १६ Message No: 033

दिनांक Date: 08/10/22

समय Time: 21:13 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f 22:15 hrs

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

08/10/2022

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-SR	10700	10050	11600	10950	90-96	Due to
2.	ER-SR	5550	5200	5700	5350	90-96	revival
3.	SR Import	16250	15250	17300	16300	90-96	of 400kV Ramesh- ndam Bhadrastr. #2

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager