

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



18

संदेश सं. १६ Message No: 043

दिनांक Date: 13/10/2022
समय Time: 06:29

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्ष.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्ष.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्ष.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्ष.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्ष.भा.प्रे.के. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

work of 07/10/22
of 13/10/22

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	Import of Punjab	9400	8900	9000	8500	32-96	due to Revival of Tahsundi Saby Unit-3

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager