

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



18

संदेश स. १६ Message No: 072

दिनांक Date: 06/11/22
समय Time: 17:43

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे. भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे. भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे. भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे. भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे. भा.प्रे.के. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

wef from
18:45 hrs

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	S3	2650	2560	3400	3310	76-96	Due to normali- zation of 220kV Aerakoda station.

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager