

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश स. १६ Message No: 085

दिनांक Date: 13.11.2022

समय Time: 21:48

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

0000hrs of  
wef 14.11.2022.

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. ✓NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. ✓WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ✓ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	17800	16800	12700	11700	1-96,	Ducto SIDof Champa-
2.	ER-WR	8000	7600	7300	6900	1-96	Kemulshapa Pole-LR, 334
3.	NR-impot	25800	24400	20000	18600	1-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager