

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन
राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र



24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

सदेश सं. Message No: 005

दिनांक Date: 28/11/22
समय Time: 22:14

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टोटैसी/एटीसी में संसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.t. 0000hrs
29/11/22

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टोटैसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टोटैसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	16950	15950	15650	14650	1-96	Due to outage
2	ER-NR	7700	7300	7500	7100	1-96	HVDC Kusaksheer Pole 2
3	NR Import	24650	23250	23150	21750	1-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager