

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र



24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटकारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

संदेश सं. Message No: 033

दिनांक Date: 27/12/2022
समय Time: 12:25

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

W.e.f. 1430 hrs on 27/12/2022

उ.क्षे. भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे. भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे. भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे. भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे. भा.प्रे.के. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	ER-NER	1760 1580	1700 1520	1645 1485	1585 1425	59-68 69-81	Due to E SD
2	NER-ER	2640 2530	2580 2470	2500 2400	2440 2340	59-68 69-81	400 kV Bengaluru Byrniehat line
3	NER Export	1260 1080	1200 1020	1145 985	1085 925	59-68 69-81	
4	NER Export	3140 3030	3080 2970	3000 2900	2940 2840	59-68 69-81	

Ram Kumar
पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager