

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

24

बी-9, कृतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. Message No: 025

दिनांक Date: 17/12/22
समय Time: 17:28

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e. of 18:30 hrs

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

of 17/12/22

द.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRIDC	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC	उ.प.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	WR-SR	10300	9650	11600	10950	7:55 to 9:30 Block	Due to retrial of Pupher Pole #2
2)	SR Impat	16000	15000	17300	16300		
3)	SR-WR	5900	5250	6700	6050		
4)	SR Expot	4950	4200	5650	5000		
5)	S1-(S2&S3)	8250	7800	8550	8100		

Sunil Kumar
पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager