

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉन्फरेंस

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं.

Message No:

057

दिनांक Date: 16/01/23....

समय Time: 15:12.....

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

16/01/23

16:15 hrs

उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

विषय/Sub: बिदसुत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER	1610	1550	1700	1640	66-68	Due to renewal of
		1430	1370	1530	1470	69-84	
		1610	1550	1700	1640	85-96	
2.	NER-ER	2500	2440	2600	2540	66-68	400kv Bongaijiam Byrnhat
		2380	2320	2480	2420	69-84	
		2500	2440	2600	2540	85-96	
3.	NER Import	1110	1050	1200	1140	66-68	
		930	870	1030	970	69-84	
		1110	1050	1200	1140	85-96	
4.	NER Export	3000	2940	3100	3040	66-68	
		2880	2820	2980	2920	69-84	
		3000	2940	3100	3040	85-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

कारिक