

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटकारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. Message No: 064

दिनांक Date: 20.01.2023

समय Time: 14:48 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

wef. 1906 hrs of 20.01.2023

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.क. ✓ WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.क. ✓ SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.क. ✓ ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं S. No | कोरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. | ER-SR | 5700 | 5350 | 4800 | 4450 | 77-96 | Due to E/S/D of HVDC Taleher- |
| 2. | SR-import | 17300 | 16300 | 16400 | 15400 | 77-96 | Bolag Pole-2 |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager