

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन  
राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश क्र. Message No: 089

दिनांक Date: 25/02/23  
समय Time: 08:57

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टोटोसी/एटीसी में संशोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टोटोसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टोटोसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	Import of S3	3050	2960	3500	3410	42-96	Due to restoration of ICT-2 at Kozipade

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager