

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

25

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. Message No:

004

दिनांक Date: 20-03-2023

समय Time: 13:52

W/e of 15:00hrs of 20/03/2023

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.)	WR-NR	16200	15200	17800	16800	61 96	Due to Non- available 765KV V'chal- Varanasi Ckt-2.
2)	ER-NR	7700	7300	8000	7600		
3)	NR Impact	23900	22500	23900 25800	24400		

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager