

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



24

संदेश सं. . Message No: 099

दिनांक Date: 18/03/23
समय Time: 05:05.....

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

W.e.f

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

18/03/23

06:00 hrs

उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टोटोसी/एटीसी में संशोधन .

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टोटोसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टोटोसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NR	8000 7850 7800	7600 7450 7100	7650 7500 7150	7250 7100 6750	25-36 37-40 41-96	Due to tripping of Agra lineator Oct-1
2.	WR-NR	17800 17500 16050	16800 16500 15050	17000 16700 15250	16000 15700 14250	25-36 37-40 41-96	
3.	NR import	25800 25350 23550	24400 23950 22150	24650 24200 22400	23250 22800 21000	25-36 37-40 41-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager